NTT東日本



News Release

東日本電信電話株式会社

【お知らせ】

平成22年8月11日 NTT東日本神奈川支店

第4報(回復報)(21時07分現在)

※下線部分が第4報での新しい情報です

神奈川県エリアの一部で回線が利用できない状況について(回復)

平成22年8月11日(水) 12時56分頃より、NTT東日本神奈川支店管内の一部のエリアにおいて「一般加入電話」、「フレッツアクセスサービス」、「ひかり電話」等のご利用ができない状態となっておりましたが、8月11日13時29分より順次サービスが回復し、同21時07分、全サービスが回復いたしました。

お客様へ多大なご迷惑・ご不便をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。

- 1. 発生日時 : 平成22年8月11日(水) 12時56分頃
- 2. 回復日時 : 平成22年8月11日(水) 21時07分
- 3. 対象サービスおよび影響規模 ()内は回復回線数
 - ・加入電話 約53,000回線 (全回線回復)
 - ・フレッツアクセスサービス 約21, 120回線 (全回線回復)

(内訳) フレッツ 光 : 約17,000回線※(全回線回復)

フレッツADSL: 約4,000回線 (全回線回復)

フレッツISDN : 約120回線 (全回線回復)

- •専用回線 約480回線 (全回線回復)
- ・ひかり電話 約9,000回線※(全回線回復)
 - ※当初フレッツ光およびひかり電話の影響数はそれぞれ約24,000回線、約13,000回線でしたが、フレッツ 光ネクスト約7,000回線およびフレッツ光ネクスト利用のひかり電話約4,000回線には影響がなかったことが判明したため、それぞれ約17,000回線、約9,000回線に修正し、併せてフレッツアクセスサービスの影響数を約21,120回線に修正しています。
- 4. 影響エリア : 横浜市港北区の一部、神奈川区の一部
- 5. 原 因 : NTT東日本 綱島ビルにおける弊社電源設備故障

詳細については、調査中です。

- 6. 措置状況 :・当該ビルの非常用発電設備、および移動電源車駆け付けによる通信設備への給電
 - ·特設公衆電話設置 (合計9台、<u>22時00分提供終了</u>)
 - ①港北区役所 (4台) 〒222-0032 横浜市港北区大豆戸町26-1
 - ②NTT綱島ビル (4台) 〒222-0001 横浜市港北区樽町2-1-25
 - ③NTT松見ビル (1台) 〒222-0005 横浜市神奈川区松見町3-521
- 7. お客様からの申告 : 977件 (21時00分現在)